

Naručilac: Klinički centar Crne Gore
Broj: 03/01-2060/5
Datum:08.02.2018. godine
Broj iz evidencije: M 49

Obrazac 3

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac:Klinički centar Crne Gore	Lice/a za davanje informacija:NiseraMekić
Adresa: Ljubljanska bb	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB (Matičnibroj): 02015366
Telefon: 020/243-279	Faks: 020/243-279
E-mail adresa: nisera.mekic@kccg.me bojana.kastratovic@kccg.me	Internet stranica (web): www.kccg.me

II Predmet javne nabavke

Robe (pozicija br. 45 iz PJN za 2018-tu)

III Opis predmeta javne nabavke

Rezervni dijelovi za termotehničke instalacije.

IV Procijenjena vrijednost javne nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke sa uračunatim PDV-om: 6.300,00€

V Ishod postupka nabavke male vrijednosti je

Izbor najpovoljnije ponude

VI Razlozi za obustavljanje postupka nabavke

Nema.

VII Rang lista ponuda po silaznom redosljedu

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudi po predviđenom kriterijumu, najniža ponuđena cijena, utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

Ponudi ponuđača M-Energo inženjering d.o.o. Podgorica za ponuđenu cijenu od 5.958,05 € sa PDV-om, dodijeljen je ukupan broj bodova 100.

VIII Pregled i ocjena ponuda

Ispravna ponuda:

1. Ponuda ponuđača M-Energoinženjering d.o.o. Podgorica, sa ponuđenom cijenom od 5.958,05 € sa PDV-om je ocijenjena kao ispravna iz razloga što su ponuđene stavke u skladu sa tehničkim karakteristikama tačke V i uslovima iz tačke XII zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Neispravna ponuda:

Ponuda ponuđača Ravel d.o.o Podgorica, sa ponuđenom cijenom od 5.869,71 € sa PDV-om je ocijenjena kao neispravna iz razloga što je uz ponudu dostavljen atest za proizvode na poziciji 64 i 66. Na osnovu uvida u atest naručilac ne može da utvrdi da li ponuđeni proizvodi imaju zahtijevane tehničke karakteristike. Naručilac je tražio da radni pritisak crijeva bude 16 bara a u datom atestu je navedeno 2 bara, ispitni pritisak u datom atestu je 3 bara a trebalo bi da je veći od 16 bara. Temperatura nije navedena nigdje u datom atestu a zahtijevana crijeva treba da izdrže temperature od 300 stepeni.

IX Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija

Ponuđač: M-Energoinženjering d.o.o	Kontakt osoba:
Adresa: ul.8.marta br.15a	Poštanski broj:81000
Sjedište: Podgorica	PIB (Identifikacionibroj):02294907
Telefon: +382 20 662 354	Faks: +382 20 662 355
E-mail adresa: menergo@t-com.me	Internet stranica (web):

IX Cijena najpovoljnije ponude

5.958,05 € sa PDV-om

X Sa izabranim ponuđačem naručilac

će sklopiti ugovor

Obradila:

Službenik za javne nabavke

Ovlašćeno lice naručioca