

Naručilac: Klinički centar Crne Gore  
Broj: 03/01-27251/2  
Datum: 27.11.2018. godine  
Broj iz evidencije: M 710

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG” br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG” br. 49/17), Klinički centar Crne Gore dostavlja

**ZAHTEJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE  
VRIJEDNOSTI PREDRAČUNOM/PROFAKTUROM**

**I Podaci o naručiocu**

Naručilac:KliničkicentarCrne Gore	Lice/a za davanje informacija:NiseraMekić
Adresa: Ljubljanska bb	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB (Matičnibroj):02015366
Telefon: 020/243-279	Faks: 020/243-279
E-mail adresa:nisera.mekic@kccg.me bojana.kastratovic@kccg.me	Internet stranica (web): www.kccg.me

**II Predmet javne nabavke**

Robe ( pozicija br.60 iz PJN-i za 2018-tu)

**III Opis predmeta javne nabavke**

Nabavka hepa filtera za potrebe Nove Onkologije, za potrebe Gaka-a i za Operacioni blok.

**IV Procijenjena vrijednost javne nabavke:**

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke sa uračunatim PDV-om: 8.600,00 €

**V Tehničke karakteristike ili specifikacije**

Rb.	NAZIV PROIZVODA (precizno definisan predmet nabavke)	Jed.mjere	Količina
1	G4 FV 592 X 592 X 98 kasetni metalni filter za klima komoru	kom.	18
2	F7 FV-85/630 592 X 592 X 635 metalni ram 20 mm, vrećasti filter za komoru	kom.	24
3	H-H14/PO/MDF/HID/F23 305 X 610 X 292 600 Pa 2000	kom.	20

	m <sup>3</sup> /h		
3	LN-2N/G4/F 505 x 206 F-INOX samo laneni filter sa ramom	kom.	32
4	LN-2N/G4/F 454 x 305 F-INOX samo laneni filter sa ramom	kom.	24
5	LN-2N/G4/F 449 x 255 F-INOX samo laneni filter sa ramom	kom.	8
6	LN-2N/G4/F 555 x 257 F-INOX samo laneni filter sa ramom	kom.	8
7	LN-2N/G4/F 355 x 255 F-INOX samo laneni filter sa ramom	kom.	8
8	Filter vrećasti 287 x 592 debljine metalnog rama 25 mm	kom.	6
9	Filter vrećasti 587 x 592 debljine metalnog rama 25 mm	kom.	8
10	Kasteni metalni filteri za rekuperator 600 x 475 x 48mm	kom.	16
	<b>Napomena: Metalni ram svih lanenih filtera obavezno mora biti u minusu 0,5 mm, zbog ugradnje npr. 505 x 205 ( 504,5 x 204,5 mm )</b>		
11	Vrećasti filter 287 x 592 x 500 ( dužine vreća ) F7/EN 779 mm		
	metalni ram debljine 25 mm	kom.	2
12	Vrećasti filter 437 x 592 x 500 ( dužine vreća ) F7/EN 779 mm		
	metalni ram debljine 25 mm	kom.	2
13	Vrećasti filter 592 x 287 x 500 ( dužine vreća ) F7/EN 779 mm		
	metalni ram debljine 25 mm	kom.	6
14	Vrećasti filter 592 x 592 x 500 ( dužine vreća ) F7/EN 779 mm		
	metalni ram debljine 25 mm	kom.	6
15	Filter 287 x 592 x 50 (debljina filtera) mm, klasa filtera F3, metalni ram	kom.	10
16	Filter 437 x 592 x 50 (debljina filtera) mm, klasa filtera F3, metalni ram	kom.	4
17	Filter 592 x 592 x 50 (debljina filtera) mm, klasa filtera F3, metalni ram	kom.	10
18	Hepa filter SF -14-M-0305 x 610 x 292 x 20 W 10 N Viledon drveni ram, volumen 1000 m <sup>3</sup> /h 320 Pa, Class H14, dim. 610 x 305 x 292	kom.	18
19	Hepa filter dim. 305 x 305 x 150 mm klase H14, 600 Pa	kom.	10
20	Hepa filter dim. 457 x 457 x 150 mm klase H14, 600 Pa	kom.	4
21	Hepa filter dim. 305 x 610 x 150 mm klase H14, 600 Pa	kom.	9
22	Filter panelni F7 592 x 592 x 96 LINDAB 1,0000 kos	kom.	2
23	Filter panelni F7 592 x 287 x 96 LINDAB 1,0000 kos	kom.	4
24	Filter kasetni EU4 287 x 592 x 100 CFW-A 350 BA 1,0000 kos	kom.	4
25	Filter kasetni EU4 592 x 592 x 100 CFW-A 350 BA 1,0000 kos	kom.	4
	Filter kasetni G4		
26	FV-35K 592 x 287 x 98	kom.	12
27	FV-35K 592 x 592 x 98	kom.	12

## VI Način plaćanja

Virmanski, 30 (trideset) dana od dana izvršene isporuke i uredno dostavljenje fakture

**VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge**

U periodu do 15 (petnaest) dana od potvrde narudžbe, jednokratno.

**VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude**

najniža ponudena cijena

broj bodova

**IX Rok i način dostavljanja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 03.12.2018. godine do 10:00 sati.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ljubljanska bb Podgorica.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ljubljanska bb Podgorica.

**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

5 dana.

**XI Sa izabranim ponuđačem naručilac**

- će sklopiti ugovor

**XI Druge informacije**

Ponuđač je dužan da dostavi izjavu o garantnom roku na ponuđene filtere koji ne može biti kraći od šest mjeseci.

Službenik za javne nabavke



Direktor KCCG

\_\_\_\_\_