

Naručilac: Klinički centar Crne Gore  
Broj: 03/01- 22418/1  
Datum: 09.09.2019. godine  
Postupak br: M458

Obrazac B

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG” br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG” br. 49/17), Klinički centar Crne Gore dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE  
VRIJEDNOSTI**

**I Podaci o naručiocu**

Naručilac: Klinički centar Crne Gore	Lice/a za davanje informacija: Nisera Mekić
Adresa: Ljubljanska bb	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB (Matični broj): 02015366
Telefon: 020/243-279	Faks: 020/243-279
E-mail adresa: <a href="mailto:nisera.mekic@kccg.me">nisera.mekic@kccg.me</a> <a href="mailto:nikola.miranovic@kccg.me">nikola.miranovic@kccg.me</a>	Internet stranica (web): <a href="http://www.kccg.me">www.kccg.me</a>

**II Predmet javne nabavke**

Radovi (pozicija br. 125 u PJN-i).

**III Opis predmeta javne nabavke**

Radovi na elektro instalacijama u okviru adaptacije Stomatološke poliklinike.

**IV Procijenjena vrijednost javne nabavke:**

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke sa uračunatim PDV-om: 29.000,00€.

**V Tehničke karakteristike ili specifikacije**

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Jedinica mjere	Količina
	<b>ENERGETSKE INSTALACIJE</b>		
	<b>I) Električne instalacije opštih potrošača</b>		

1.	<p>Isporuca i ugradnja parapetnog kanala dimenzija 53x165mm 2-struki proizvodnje „Obo Bettermann" ili ekvivalent, elementarne dužine 2m. Kanale je neophodno montirati odgovarajućim tiplama i vijcima za zidnu montažu. Fiksiranje se mora uraditi na svakih 0,95m, a međusobno spajanje regala pomoću ravnih i ugaonih spojnice. Stavka obuhvata i sav potrebni šrafovi pribor za spajanje kao i plastične veznike za fiksiranje kabla. Regali se montiraju na betonskom zidu ispod plafona u glavnim hodnicima.</p> <p>Parapetni kanal 53x165x2000 Unutrašnji ugao 175x145x145 Završetak kanala 171x56x22</p>	m kom. kom.	72 8 6
2.	<p>Isporuca i ugradnja parapetnog kanala dimenzija 53x100mm 1-struki proizvodnje „Obo Bettermann" ili ekvivalent elementarne dužine 2m. Kanale je neophodno montirati odgovarajućim tiplama i vijcima za zidnu montažu. Fiksiranje se mora uraditi na svakih 0,95m, a međusobno spajanje regala pomoću ravnih i ugaonih spojnice. Stavka obuhvata i sav potrebni šrafovi pribor za spajanje kao i plastične veznike za fiksiranje kabla. Regali se montiraju na betonskom zidu ispod plafona u glavnim hodnicima.</p> <p>Parapetni kanal 53x165x2000 Unutrašnji ugao 110x88x88 Ravni ugao 142x142x56 T komad račva parapeta 100mm Završetak kanala</p>	m kom. kom. kom. kom.	300 22 8 15 30
3.	<p>Isporuca i ugradnja u odgovarajućem parapetnom kanalu, kabla tipa PP-Y 3x2,5 mm<sup>2</sup>, 0,6/1 kV, za napajanje monofaznih potrošača u objektu, u svemu prema planu polaganja instalacija iz grafičke dokumentacije. Stavka obuhvata i povezivanje kabla na oba kraja.</p>	m	720
4.	<p>Isporuca i ugradnja monofazne priključnice tipa 16 A, 250 V, IP55, u parapetnom kanalu na mjestu predviđenom u grafičkom prilogu projekta.</p>	kom.	73
5.	<p>Isporuca i ugradnja monofazne priključnice tipa 16 A, 250 V, IP55 radi zamjene neispravnih utičnica na postojećim strujnim krugovima.</p>	kom.	20
<b>II) Električne instalacije rasvjete</b>			
1.	<p>Isporuca i montaža nadgradne LED svjetiljke, 1x40W, 4000K 595x595, sa garantnim rokom minimum 3 godine, za rasvjetu na mjestima predviđenim u grafičkom prilogu projekta. Stavka obuhvata i isporuku komplet pribora za montažu svjetiljki.</p>	kom.	106
2.	<p>Isporuca i montaža protiv-paničnih svjetiljki za nužno osvjetljenje 8W, 2h, sa garantnim rokom minimum 3 godine, na mjestima predviđenim u grafičkom prilogu projekta. Stavka obuhvata i isporuku potrebnog sitnog materijala za fiksiranje.</p>	kom.	6

3.	Isporučka i montaža Led reflektora 50W 4200K IP65 sa garantnim rokom minimum 3 godine, na mjestima predviđenim u grafičkom prilogu projekta.	kom.	4
<b>III) Razvodni ormar</b>			
1.	<p>Rekonstrukcija glavnog razvodnog ormara <b>GRO-RO-1</b>, u svemu prema jednopolnoj šemi u grafičkoj dokumentaciji, opremljenog vratima i bravicama za zaključavanje. U ormar se mora ugraditi sledeća oprema i sav potreban prateći montažni pribor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-niskonaponska sklopka-rastavljač INS 200, 3p, 0-1, 200A proizvodnje „Schneider” ili ekvivalent</li> <li>-niskonaponska sklopka-rastavljač INS 160, 3p, 0-1, 160A proizvodnje „Schneider” ili ekvivalent</li> <li>-niskonaponska sklopka-rastavljač INS 80, 3p, 0-1, 80A proizvodnje „Schneider” ili ekvivalent</li> <li>-niskonaponska sklopka-rastavljač INS 63, 3p, 0-1, 63A proizvodnje „Schneider” ili ekvivalent</li> <li>-niskonaponska sklopka-rastavljač RBK 160/63A, 3p proizvodnje „Schneider” ili ekvivalent</li> <li>-jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/32A, "MG" ili ekvivalent</li> <li>-jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/25A, "MG" ili ekvivalent</li> <li>-jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/20A, "MG" ili ekvivalent</li> <li>-jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/16A, "MG" ili ekvivalent</li> <li>-jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/10A, "MG" ili ekvivalent</li> <li>-jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/6A, "MG" ili ekvivalent</li> </ul> <p>Ostali nespecificirani materijal (ožičenje, uvodnice, kanali, pauš pertinaks, sabirnice, redne stezaljke i sl.) Obračun paušalno.</p>	kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom.	1 1 2 5 1 12 6 6 36 6 3
2.	<p>Rekonstrukcija razvodnog ormara <b>RO-2</b>, u svemu prema jednopolnoj šemi u grafičkoj dokumentaciji, opremljenog vratima i bravicama za zaključavanje. U ormar se mora ugraditi sledeća oprema i sav potreban prateći montažni pribor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-niskonaponska sklopka-rastavljač INS 63, 3p, 0-1, 63A proizvodnje „Schneider” ili ekvivalent</li> <li>-kontaktor 25A, 3p, 2NO+2NC proizvodnje „Schneider” ili ekvivalent</li> <li>-jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/32A, "MG" ili ekvivalent</li> <li>-jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/25A, "MG" ili ekvivalent</li> <li>-jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/20A, "MG" ili ekvivalent</li> <li>-jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/16A, "MG" ili ekvivalent</li> <li>-jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/10A, "MG" ili ekvivalent</li> </ul>	kom. kom. kom. kom. kom. kom.	2 1 12 6 6 44

	-jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/6A, "MG" ili ekvivalent	kom.	6
	Ostali nespecificirani materijal (ožičenje, uvednice, kanali, pauš pertinaks, sabirnice, redne stezaljke i sl.). Obračun paušalno.	kom.	3
3.	<p>Rekonstrukcija razvodnog ormara <b>RO-3</b>, u svemu prema jednopolnoj šemi u grafičkoj dokumentaciji, opremljenog vratima i bravicama za zaključavanje. U ormar se mora ugraditi sledeća oprema i sav potreban prateći montažni pribor:</p> <p>-niskonaponska sklopka-rastavljač INS 63, 3p, 0-1, 63A proizvodnje „Schneider” ili ekvivalent</p> <p>-kontaktor 25A, 3p, 2NO+2NC proizvodnje „Schneider” ili ekvivalent</p> <p>-digitalni uklopni sat tipa MS1-A 10 A, "Enel" ili ekvivalent, sa programiranim astronomski podešenim vremenom uključenja javne rasvjete za područje Podgorice</p> <p>-jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/32A, "MG" ili ekvivalent</p> <p>-jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/25A, "MG" ili ekvivalent</p> <p>-jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/20A, "MG" ili ekvivalent</p> <p>-jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/16A, "MG" ili ekvivalent</p> <p>-jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/10A, "MG" ili ekvivalent</p> <p>-jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/6A, "MG" ili ekvivalent</p> <p>Ostali nespecificirani materijal (ožičenje, uvednice, kanali, pauš pertinaks, sabirnice, redne stezaljke i sl.). Obračun paušalno.</p>	kom.	3
		kom.	1
		kom.	1
		kom.	6
		kom.	3
		kom.	3
		kom.	38
		kom.	3
		kom.	3
4.	<p>Rekonstrukcija razvodnog ormara <b>RO-4</b>, u svemu prema jednopolnoj šemi u grafičkoj dokumentaciji, opremljenog vratima i bravicama za zaključavanje. U ormar se mora ugraditi sledeća oprema i sav potreban prateći montažni pribor:</p> <p>-niskonaponska sklopka-rastavljač INS 80, 3p, 0-1, 80A proizvodnje „Schneider” ili ekvivalent</p> <p>-digitalni uklopni sat tipa MS1-A 10 A, "Enel" ili ekvivalent, sa programiranim astronomski podešenim vremenom uključenja javne rasvjete za područje Podgorice</p> <p>-jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/32A, "MG" ili ekvivalent</p> <p>-jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/25A, "MG" ili ekvivalent</p> <p>-jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/20A, "MG" ili ekvivalent</p> <p>-jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/16A, "MG" ili ekvivalent</p> <p>-jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/10A, "MG" ili ekvivalent</p> <p>Ostali nespecificirani materijal (ožičenje, uvednice, kanali, pauš pertinaks, sabirnice, redne stezaljke i sl.). Obračun paušalno.</p>	kom.	1
		kom.	1
		kom.	6
		kom.	3
		kom.	3
		kom.	32
		kom.	3
		kom.	

5.	<p>Rekonstrukcija razvodnog ormara <b>RO-5</b>, u svemu prema jednopolnoj šemi u grafičkoj dokumentaciji, opremljenog vratima i bravicama za zaključavanje. U ormar ugraditi sledeću opremu i sav potreban prateći montažni pribor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-niskonaponska sklopka-rastavljač INS 40 3p, 0-1, 40A proizvodnje „Schneider” ili ekvivalent</li> <li>-niskonaponska sklopka-rastavljač INS 16 3p, 0-1, 16A proizvodnje „Schneider” ili ekvivalent</li> <li>-niskonaponska sklopka-rastavljač INS 16 3p, 0-1, 16A proizvodnje „Schneider” ili ekvivalent</li> <li>-digitalni uklopni sat tipa MS1-A 10 A, "Enel" ili ekvivalent, sa programiranim astronomski podešenim vremenom uključenja javne rasvjete za područje Podgorice</li> <li>-jednopolni prekidači niskog napona, C 60N -C/25A, "MG" ili ekvivalent</li> <li>-jednopolni prekidači niskog napona, C 60N -C/20A, "MG" ili ekvivalent</li> <li>-jednopolni prekidači niskog napona, C 60N -C/16A, "MG" ili ekvivalent</li> <li>-jednopolni prekidači niskog napona, C 60N -C/10A, "MG" ili ekvivalent</li> </ul> <p>Ostali nespecificirani materijal (ožičenje, uvodnice, kanali, pauš pertinaks, sabirnice, redne stezaljke i sl.). Obračun paušalno.</p>	kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom. kom.	1 1 1 1 3 3 3 27
<b>IV) Instalacija slabe struje</b>			
1.	Isporuka i montaža kroz parapetne kanale, kabla tipa Cat6 U/FTP LSON HF, u svemu prema planu polaganja instalacija iz grafičke dokumentacije. Stavka obuhvata i povezivanje kabla na oba kraja.	m	708
2.	<p>Isporuka i montraža slobodnostojećeg rack ormara 15U 600x600, u svemu prema planu polaganja instalacija iz grafičke dokumentacije. U ormar ugraditi sledeću opremu i sav potreban prateći montažni pribor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rack 15U 600x600mm 19"</li> <li>- Fiksna polica za rack 19"1HU 450mm dubina 40kg</li> <li>- Patch panel 24p prazan</li> <li>- Modul RJ45 Cat6 STP Schrack</li> <li>- Organizator kablova za rack 19" sa poklopcem</li> <li>- Napojna letva za rek 220v, 5 utičnih</li> </ul> <p>Ostali nespecificirani material (ožičenje, uvodnice,kanali, pauš pertinaks i sl.). Obračun paušalno.</p>	kom. kom. kom. kom. kom. kom.	1 2 2 48 2 1
3.	Isporuka i ugradnja modula RJ45 cat6 STP Schrack ili slične na mjestu predviđenom u grafičkom prilogu.	kom.	26

<b>V) Gromobranska instalacija na krovu objekta</b>			
1.	Isporuka materijala i ugradnja gromobranske trake 20x3mm sa potrebnim veznim elementima za sanaciju gromobranske instalacije na krovu objekta sa izradom veza na postojeće gromobranske spustove i metalne oluke i slivnike.	m	120
<b>VI) Projekti, nadzor, ispitivanje</b>			
	Izrada projekta izvedenog stanja električnih instalacija jake struje, ispitivanje izvedenih instalacija jake struje sa potrebnim mjerenjima, dobavljanje atesta od ovlaštene organizacije, vršenje projektantskog nadzora i nadzora nad izvođenjem radova. Obračun paušalno.	pauš	1

**Garantni rok:** Minimum 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova i konačnog obračuna izvedenih radova. IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku u dva dana od dana dostavljanja zahtjeva o otklanjanju nedostataka od strane Naručioca.

**Garancije kvaliteta:** sav ugrađeni materijal mora odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponuda i prilikom realizacije ugovora Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi Izvođač.

**Način sprovođenja kontrole kvaliteta:** Na zahtjev naručioca preko firme ovlaštene za ispitivanje kontrole kvaliteta.

Ostali uslovi u pogledu primjene propisa

Nacrt i obračun troškova, proba, stručni nadzor, uslovi preuzimanja, kao i svi izvedeni radovi vršiće se u skladu sa: Ugovornom dokumentacijom (građevinske knjige i građevinski dnevnik); Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018); Zakonom o energetici ("Službeni list CG", br. 5/2016 i 51/2017); Zakon o zaštiti na radu ("Sl. list RCG 79/04"); Zakonom o zaštiti i spašavanju („Sl. list RCG br. 13/2007); Pravilnikom o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora, Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika, građevinske knjige, Pravilnikom o izmjeni i dopuni pravilnika o načinu vršenja tehničkog pregleda, Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018. godine).

<b>POSEBNI ZAHTJEVI U POGLEDU PREDMETA JAVNE NABAVKE KOJI SU OD ZNAČAJA ZA IZRADU PONUDE I IZVRŠENJE UGOVORA</b>
--

NARUČILAC će danom uvođenja u posao IZVOĐAČU pismeno saopštiti lica koja će vršiti stručni i nadzor nad izvođenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni

organ). Ako u toku izvodjenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVOĐAČA.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od NARUČIOCA. Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodjenje radova.

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVOĐAČU da otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom radova definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponuda i Ponudom.

Ako IZVOĐAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvodjenjem radova koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponuda Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavijestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVOĐAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje izvodjenje radova skladu sa opisima, bitnim karakteristikama i obimom definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponuda.

Ako se između Nadzornog organa i IZVOĐAČA pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponuda i Ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVOĐAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponuda i Ponudom, IZVOĐAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Sav ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponuda i Ponudom i prilikom realizacije ugovora izvođač dostavlja naručiocu ateste o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme definisani Zahtjevom za dostavljanje ponuda i Ponudom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi IZVOĐAČ.

IZVOĐAČ je dužan da prije uvođenja u posao obavijesti NARUČIOCA o imenovanju ovlašćenog lica koje će rukovoditi radovima u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Ako u toku izvodjenja radova dođe do promjene ovlašćenog lica određenog za rukovodjenje gradnjem objekta, IZVOĐAČ je dužan da o tome odmah obavijesti NARUČIOCA.

IZVOĐAČ je dužan da, u vezi sa gradnjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Ako IZVOĐAČ bez krivice NARUČIOCA ne realizuje ovaj ugovor u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene

cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je NARUČILAC dužan saopštiti IZVOĐAČU po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju IZVOĐAČ dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene NARUČIOCA, a NARUČIOC ovlašćen da ih naplati - odbije na teret IZVOĐAČEVIH potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog IZVOĐAČEVOG potraživanja od NARUČIOCA, s tim što je NARUČILAC o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti IZVOĐAČA.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa IZVOĐAČA obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je IZVOĐAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka u primjerenom roku, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte, koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT, IZVOĐAČ obezbeđuje sam i o svom trošku.

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA. Obavijest da su radovi završeni IZVOĐAČ podnosi NARUČIOCU preko Nadzornog organa.

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdjenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 60 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova. Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u Crnoj Gori.

NARUČILAC i IZVOĐAČ su saglasni da sastavni dio ugovora čine: ponuda IZVOĐAČA, dinamički plan izvodjenja radova, garancija banke za dobro izvršenje ugovora i polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izvođač: prilikom realizacije ugovora ne dostavi Naručiocu tehničku dokumentaciju traženu kao garanciju kvaliteta kojom će dokazati da kvalitet ponuđenog materijala i opreme odgovara uslovima/standardima zahtijevanim Zahtjevom za dostavljanje ponuda; napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza; ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u skladu sa članom 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove, koji mogu nastati po ovom ugovoru, prvenstveno rješavaju sporazumno, pri tom se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede. Izvođač i Naručilac su saglasni da rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova. Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda.

## **Uslovi za učesće u postupku javne nabavke**

### **a) Obavezni uslovi**

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- 4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

### **Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova**

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;
- 4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi:

- Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018).

## **b) Fakultativni uslovi**

### **b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost**

**Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza, i to:**

- ✓ izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;
- ✓ izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spisikom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

### **Uslovi i zahtjevi od značaja za izvršenje ugovora**

#### **Garancija za dobro izvršenje ugovora**

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija (u daljem tekstu: Izvođač) dužan je da prije zaključenja ugovora o javnoj nabavci preda Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora tj. od roka iz tačke X Poziva za javno nadmetanje.

U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač je dužan je da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora biće sastavni dio Ugovora.

Ako Izvođač ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora prije zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac će aktivirati garanciju ponude.

Ako Izvođač ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, Naručilac će aktivirati ovu garanciju.

#### **Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku**

Izvođač je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti identičnim sa garantnim rokom predviđenim ovim Zahtjevom za dostavljanje ponuda.

Ako Izvođač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

## **VI Način plaćanja**

**Način plaćanja je:** virmanski, putem privremenih mjesečnih situacija i konačnog obračuna izvedenih radova.

**Rok plaćanja je:** 30 dana od dana ovjere i potpisivanja privremene mjesečne i okončane situacije, od strane nadzornog organa i naručioca.

Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec u kojem su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

#### **VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge**

Rok izvršenja 45 dana od uvođenja izvođača u posao. Smatra se da je naručilac izvršio obavezu uvođenja izvođača u posao, ako mu je predao prijavu i dokumentaciju propisanu članom 91 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

#### **VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude**

Najniža ponudena cijena

broj bodova

#### **IX Rok i način dostavljanja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 13.09.2019. godine do 14:00 sati. Ponuda mora da bude dostavljena u zahtvorenoj koverti u skladu sa članom 76 Zakona o javnim nabavkama.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ljubljanska bb Podgorica.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ljubljanska bb Podgorica.

#### **X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

10 dana.

#### **XI Sa izabranim ponuđačem će naručilac**

- sklopiti ugovor.

#### **XII Garancija ponude**

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

Sastavni dio ovog Zahtjeva su obrasci koje je ponuđač dužan da popuni i dostavi u ponudi:

- ✓ izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

- ✓ izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

### **XIII Druge informacije**

Prilog: Grafička dokumentacija.

Pripremio:  
Nikola Miranović, dipl. ecc

Službenik za javne nabavke  
Nisera Mekić

---

Ovlašćeno lice naručioca  
dr Jevto Eraković, direktor

---